



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Вологодской области

г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Дежнева, 5, тел. (81738) 2-30-84

РАСПОРЯЖЕНИЕ

о проведении внеплановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

соблюдения требований пожарной безопасности

от "27" ноября 2018 года № 88

1. Провести проверку в отношении объекта защиты, правообладателем которого является: бюджетное учреждение социального обслуживания населения Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» (БУ СОН ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района») юридический адрес: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.51 ИНН 3526008030

(наименование юридического лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя, с указанием ИНН и юридического адреса организации – правообладателя объекта защиты)

2. Наименование, категория риска и адрес места нахождения объекта защиты: здания образовательного учреждения, расположенные по адресам: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 51, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Пролетарская-2я, д. 32 Присвоенная категория риска - Высокий риск.

(наименование, категория риска и адрес место нахождения проверяемого объекта защиты)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: Рыбникова Дмитрия Владимировича – начальника отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области майора внутренней службы, Корякина Дмитрия Валерьевича – дознавателя отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области капитана внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника(ов) органа ГПН, уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: не привлекаются.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: осуществления федерального государственного надзора за выполнением требований пожарной безопасности, реестровый номер функции в ФРГУ 10001495160.

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(и) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что:

настоящая проверка проводится с целью: контроля устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности от 14.09.2018 г. № 73/1/1. Срок исполнения которого истек 01.11.2018 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

– ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

- реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
 - реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
 - в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях притятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
 - реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются:

- выявление, пресечение и предупреждение возможных нарушений требований пожарной безопасности;
- осуществление систематического наблюдения за исполнением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

- соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;
- соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;
- соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней (часов).

К проведению проверки приступить с « 03 » декабря 2018 года.

Проверку окончить не позднее « 28 » декабря 2018 года.

9. Правовые основания проведения проверки: часть 4 статьи 1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре».

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке: Разделы I, II, III, V, XV, XVI, XVIII, XIX Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» и иные нормативные правовые акты и нормативные документы по пожарной безопасности ссылка на которые указана в предписании.

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки:

1) рассмотрение (анализ) документов юридического лица (индивидуального предпринимателя) – правообладателя объекта защиты относящихся к предмету проверки;

2) истребования документов и (или) информации;

3) обследование (визуальный осмотр) объекта защиты, расположенных по адресам: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Красная, д. 51, 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Пролетарская-2я, д. 32

4) отбора образцов продукции, проб и их исследования, испытания, измерения;

5) опрос и получение объяснений;

6) проведения экспертиз и расследований, направленных на установление причинно-следственной связи выявленного нарушения требований пожарной безопасности с фактами причинения вреда;

7) оформление результатов мероприятия по контролю и вручение документов.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора), административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утверждённое постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённый приказом МЧС Российской Федерации от 30.11.2016 № 644.

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем – правообладателем объекта защиты, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

1. Оригинал и копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя юридического лица или индивидуального предпринимателя (приказ, распоряжение, решение общего собрания акционеров и т.п.).

2. Доверенность на уполномоченного представителя юридического лица или на должностное лицо (должностных лиц) юридического лица наделенного(ых) организационно-распорядительными функциями, присутствие которого(ых) будет обеспечено при проведении мероприятий по проверке.


3. Экземпляр врученного для исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 49/1/1 от 29.06.2018 года.

4. Оригиналы и копии документов по расчету пожарного риска и(или) заключения о независимой оценке пожарного риска на объектах юридического лица (в случае их проведения).

5. Заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающие факт исполнения пунктов предписания.

Главный государственный инспектор
Великоустюгского района по пожарному надзору –
начальник отдела надзорной деятельности и
профилактической работы Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Вологодской области
подполковник внутренней службы
Балин Роман Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)



Государственный инспектор Великоустюгского района по пожарному надзору – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области капитан внутренней службы Боровинская Наталья Николаевна, контактный телефон (81738) 2-30-84
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность сотрудника органа ГПН, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Заверенную печатью копию распоряжения о проведении проверки получил (а):

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность законного представителя, или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____ (подпись)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлен (а), положения статьи 26.1
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ разъяснены:

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность законного представителя, или уполномоченного представителя юридического лица
юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с распоряжением)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____ (подпись)



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Вологодской области
г. Вологда, ул. Мальцева, 41, тел. (8172) 57-11-02.

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
г. Вологда, ул. Зосимовская, 63а, тел. (8172) 75-31-65.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району
Вологодская область, г. Великий Устюг, ул. Дежнева, 5, тел. (81738) 2-30-84

г. Великий Устюг
(место составления акта)

“ 05 ” декабря 20 18 г.
(дата составления акта)
14 ч. 00 м.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 88

По адресу/адресам: 162390, Вологодская область, Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. Красная, д.51, 162390, Вологодская область Великоустюгский район, г. Великий Устюг, ул. 2-я Пролетарская, д.32.

На основании: Распоряжения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Балина Р.С. № 88 от 27.11.2018 года.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена внеплановая, выездная проверка в отношении:

(вид проверки)

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» (ИНН 3526008030, ОГРН 1023502695996)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя).

Учётный № проверки в системе ФГИС ЕРП:

Присвоенная категория риска – Высокий риск.

Дата и время проведения проверки:

“ 05 ” декабря 20 18 г. с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.


Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 1 рабочий день (1 час).

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки ознакомлена: директор Шушарина Анна Сергеевна БУСОВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района» 03 декабря 2018 года 09 часов 19 минут 

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку Рыбников Дмитрий Владимирович – начальник отдела
деления отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому
району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управле-
ния МЧС России по Вологодской области майор внутренней службы;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство).

При проведении проверки присутствовали:

директор Шушарина Анна Сергеевна БУСОВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Великоустюгского района»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке).

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами в области пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не выявлено**
(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


не выявлялись.


Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Предписание №73/1/1 от 14.09.2018 года выполнено, нарушения устранены

П.1 предписания – нарушение устранено путём проведения «Определения (расчёта) величины пожарного риска от 25.10.2018 года (номер регистрации №205 в ОНД и ПР по Великоустюгскому району)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:

«Определения (расчёта) величины пожарного риска от 25.10.2018 года

Подписи лиц(а), проводивших проверку:

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Великоустюгскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Рыбников Д.В.



(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Шумарина Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 5 » декабря 20 18 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)